

Зарегистрирована

МОНД и ПР города Калуги и Бабынинского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калужской области

25 апрель 2021 г.

Регистрационный № 29401000-ТД-00064

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 103 «Лесная сказка» города Калуги

(Функциональное назначение, полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты: учреждение на праве оперативного управления
(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество)
Учредитель дошкольного учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование «Город Калуга»
(при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя собственником объекта

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1024001339581

Идентификационный номер налогоплательщика 4028022435

Место нахождения объекта защиты 248017, Калужская область, г. Калуга, бульвар Энтузиастов, дом 13
(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты
248017, Калужская область, г. Калуга, бульвар Энтузиастов, дом 13, ds103@uo.kaluga.ru, телефон (4842) 79-30-60, 22-19-13.

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Дата ввода в эксплуатацию 1987 год

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

Ввод в эксплуатацию новой пристройки 27.08.2015 г.

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	CO
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1
1.4	Высота здания	6,6 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1-этаж-1695,8 кв. м 2-этаж-1580,3 кв. м
1.7	Объем здания	9501 куб. м
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> - Система охраны «ОРИОН»; - блок речевого оповещения «Орфей»; - извещатели пожарные дымовые адресные ИП212-34А; - извещатели пожарные ручные адресные ИПР513-3А исп.02 - извещатели пожарные тепловые адресные С-2000-ИП; - контролер двухпроводной линии связи (ДПЛС) «С2000-КДЛ»; - оповещатель световой «Блик-С-24»; - внутренний противопожарный водопровод.
2.	<p align="center">Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> <p align="center"><small>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения</small></p>	

	допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введенные в действие постановлением Министерства строительства РФ № 18-7 от 13.02.1997г.) – СНиП 21-01-97*, за исключением п. 6.25 пункты: 6.9, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.28, 7.1, 7.8, 8.2.</p> <p>Строительные нормы и правила 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (введенные в действие постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.05.1989г. №</p>	выполняется


		78).	
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.113130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункты: 5.1, 6.3.	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ статья: 67	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденного приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. N 693 (ред. от 23.10.2013)	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты: 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 5.2.1, 5.2.2.	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июня 2008г. №123-ФЗ, статья 90	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	выполняется

		<p>безопасности» пункты: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.</p> <p>СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пункты: 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.7, 13.14.6, 13.15.3.</p> <p>СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункт: 3.7.</p>	
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.5, п.6, п.10, п.37, п.48, п.50, п.54, п.60, п.409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ статья: 5	выполняется

Настоящая декларация разработана

Матвеева Инна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



(Подпись)

31 марта 2021 г.



(при наличии)